

Autoritatea contractantă
JUDETUL VASLUI

Referitor: *Achizitie dotari in cadrul proiectului "Centru pentru Educatie Incluziva Negresti"*

CLARIFICARE 1

Intrebari:

1. Fisa tehnica nr. 22 din Lotul nr. 5, respective Dotari PSI nu este in regula, intrucat aceasta se refera la doua tipuri de stingatoare. In titlul fisei tehnice nr. 22 solicitati stingator portative tip P9, iar din specificatiile tehnice rezulta un alt tip de stingator care nu se mai fabrica, respectiv stingator portative tip SC9. Va rugam sa specificati tipul de stingator pe care doriti sa-l achizitionati.
2. A doua fisa tehnica respective fisa cu nr. 23, Stingator Portativ tip P6 , nu se gasesc in Romania cu pulbere ABC 85% ci cu 40%. Va rugam sa clarificati acest aspect.

Raspuns:

1. Se va oferta stingator tip P9.
2. Se va oferta stingator portativ tip P6 cu pulbere ABC 40%.