

Autoritatea contractantă
JUDETUL VASLUI

Referitor: *Achizitie dotari in cadrul proiectului "Centru pentru Educatie Incluziva Negresti"*

CLARIFICARE 2

Intrebari:

1. Intrucat la caietul de sarcini: Obiectul contractulu/LOT 5/Dotari PSI/Pozitia 1 sunt specificate ca fiind necesare Stingatoare portative tip "SC9", iar in fisa tehnica aferenta acestuia (fisa tehnica nr. 22 este specificat ca fiind stingator tip P9, dar in detaliile tehnice se refera la incarcatura cu spuma mecanica (12 litri), rog clarificati exact cu privire la tipul de stingatorului si incarcatura acestuia.

Raspuns:

1. Se va oferta stingator tip P9.