

PROEXROM

Beneficiar:
UAT Judetul Vaslui

Cota față de foraj	Grosimea stratului	Nivelul apei subterane	Reprezentarea convențională	Caracterizarea (denumirea) stratului EN ISO 14688 - 1 EN ISO 14688 - 2	Probe		Frațiune granulometrică d (mm)				Umiditate	Limite Atterberg		Indice de plasticitate	Consistența (Ic)					Greutatea volumică în stare naturală (γ)	Greutatea volumică în stare uscată (γ _d)	Porozitatea (n)	Indicile porilor (e)	Grad de umiditate (S _r)	Compresibilitatea în stare naturală		Compresibilitatea în stare inundată		Tasare suplimentară prin umezire (ε _{s,90})	Parametrii rezistenței la forfecare normate U	
					Numărul și felul probei	Cota probei	Argilă (Cl)	Praf (Si)	Nisip (Sa)	Pietriș (Gr)		Limita superioară de plasticitate	Limita inferioară de plasticitate		foarte moale	moale	consistent	vâtos	tare						Modulul de deformare edometric E _{ed,200-500} kPa	Tasare specifică la 200 kPa (ε _p)	Modulul de deformare edometric E _{ed,200-500} kPa	Tasare specifică la 200 kPa (ε _p)		Ø	c
0.00 m						m	0.002	0.063	2.00	63.00	w (%)	w _L (%)	w _P (%)	I _P (%)	0.25	0.50	0.75	1.00	kN/m³	kN/m³	%	—	—	kPa	%	kPa	%	%	°	kPa	
-0.80	0.80			Umplutură de balast cu matrice prăfoasă nisipoasă		1.00	21	35	26		15.65	33.56	14.61	18.95	0.95					21.06	18.21	31.75	0.465	0.90							
				Argilă prăfoasă nisipoasă cafenie, cu plasticitate mijlocie, vâtoasă - tare, predominant umedă		2.00	18	47	35		13.24								19.62	17.33	35.07	0.540	0.65								
						3.00	25	46	29		15.44	39.56	16.89	22.67	1.06					20.49	17.75	33.47	0.503	0.82							
						4.00	26	47	27		14.85								20.11	17.51	34.38	0.524	0.76								
						5.00	21	47	32		14.66	33.91	13.93	19.99	0.96					20.31	17.71	33.63	0.507	0.77							
-5.00	4.20				Foraj oprit		5.00	21	47	32		14.66	33.91	13.93	19.99	0.96					20.31	17.71	33.63	0.507	0.77						
																									</						