

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. \_\_\_\_\_**

privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 8946 din 16.06.2020 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
  - raportul de specialitate nr. 8953 din 16.06.2020 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;
  - avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică și disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;
  - Statutul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești, județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2015, cu completările ulterioare;
  - Procesele-verbale de recepție cu nr. 10701/06.09.2017, 9839/23.08.2017, 12915/18.10.2017, 10338/18.07.2018, 15987/12.12.2017, 14220/09.11.2017, 7511/22.05.2020, 1985/12.02.2020, 17779/11.11.2019, 15257/30.09.2019, 15263/30.09.2019, 5950/24.04.2013, 6804/23.06.2015, 2242/21.03.2011, 9409/15.10.2014;
- în conformitate cu:
- art. 3 alin (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - art. 173 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**Consiliul Județean Vaslui**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** - Se aprobă transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui, conform anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Consiliilor Locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad și Huși, Consiliului Local al orașului Negrești, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești, județul Vaslui, președintelui consiliului județean, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, \_\_\_\_\_ 2020

**PREȘEDINTE,  
Dumitru Buzatu**

**Avizează pentru legalitate:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Diana-Elena Ursulescu**

**DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ**  
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.  
p. Director executiv,  
Șef serviciu,  
**Mihaela Dragomir**

Cheltuieli la obiectivul de investiții realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II”, ce urmează a fi transferate către UAT municipiul Vaslui

| Nr. Crt. | Informații proiect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Persoana juridică de la care se transmit cheltuielile | Persoana juridică la care se transmit cheltuielile | Valoarea investiției -lei- |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | <p>Contract nr. 6504/24.07.2008</p> <p>Indicatori fizici: rețele de alimentare cu apă</p> <p>Străzi: Delea, Valentin Silvestru, Dimitrie Cantemir, Bujorilor, Matei Basarab, Liliacului, Ștefan Procopiu, Petru Rareș, Toma Caragiu, Dobrogeanu Gherea, Gheorghe Doja, Banu, Păcurari, Combinelor, DN24-ieșire Negrești, Conductă spital - stație tratare, Stejarului;</p> <p>Indicatori fizici: rețele de canalizare menajeră</p> <p>Străzi: Delea, Valentin Silvestru, Dimitrie Cantemir, Bujorilor, Matei Basarab, Liliacului, Ștefan Procopiu, Petru Rareș, Petru Rareș - pluviala, Dobrogeanu Gherea - pluviala, Banu, DN 24-ieșire Negrești, Castanilor;</p> | UAT Județul Vaslui                                    | UAT municipiul Vaslui                              | 10.447.436,60              |
| 2        | <p>Contract nr. 3268/26.04.2011</p> <p>Indicatori fizici: rețele de alimentare cu apă</p> <p>Străzi: Ioanesei Adrian, Vasile Alecsandri, Grigore Moisil, Ștefan cel Mare, 8 Martie, Peneș Curcanul, Decebal;</p> <p>Indicatori fizici: rețele de canalizare menajeră</p> <p>Străzi: Ioanesei Adrian, Grigore Moisil, 8 Martie, Peneș Curcanul, Ștefan cel Mare, SPAU Moara Grecilor - colector, Șos. Națională, SPAU Șos. Națională, Alim. cu energie electrică SPAU;</p>                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                    | 5.897.621,13               |
| 3        | <p>Contract nr. 2488/28.03.2011</p> <p>Indicatori fizici: alimentare cu apă</p> <p>Străzi: Metalurgiei, Badea Romeo, Parc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                    | 1.017.081,61               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
|   | <p>Tineret - Teatrul de Vară;</p> <p>Indicatori fizici: rețele de canalizare menajeră</p> <p>Strada: Ion Iancu Lefter</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |              |
| 4 | <p>Contract nr. 2455/28.03.2011</p> <p>Indicatori fizici: rețele de alimentare cu apă</p> <p>Străzi: Delea - Conducta de legătură între rezervoare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 178.435,99   |
| 5 | <p>Contract nr. 15919/31.10.2018</p> <p>Indicatori fizici: Hidranți</p> <p>Străzi: Peneș Curcanul, 8 Martie, Ioanesei Adrian (str. Berzelor - D. Cantemir), Ioanesei Adrian (str. Ștefan cel Mare - Berzelor), Vasile Alecsandri, Grigore Moisil, Ștefan cel Mare (Pod Republicii - Decebal), Ștefan cel Mare (Nord - Vastex), Decebal (str. Gării - Pod Icil), Ștefan cel Mare, Metalurgiei, Badea Romeo, Parc Tineretului - Teatrul de Vară, Valentin Silvestru, Ștefan Procopiu, Dimitrie Cantemir, Delea, Bujorilor, Matei Basarab, Gheorghe Doja, Banu, Liliacului, Păcurari, Combinelor, Toma Caragiu, Petru Rareș, Dobrogeanu Gherea, Stejar.</p> |  |  | 1.254.379,78 |

Cheltuieli la obiectivul de investiții realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II”, ce urmează a fi transferate către UAT municipiul Bârlad

| Nr. Crt. | Informații proiect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persoana juridică de la care se transmit cheltuielile | Persoana juridică la care se transmit cheltuielile | Valoarea investiției -lei- |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | <p>Contract nr. 8678/02.12.2010</p> <p>Indicatori fizici: rețele de alimentare cu apă<br/>Străzi: Cireșilor, Aleea Castanilor, Aleea Cireșilor, Aleea 1, Armand Călinescu, Sg. Major Ivascu, Aleea 1 - complex școlar, Aleea 2 - complex școlar, Mircea cel Bătrân, Mareșal Averescu, Castanilor, Lt. Major Martac, Aleea 2, Aleea 3 - complex școlar, Aleea 4 - complex școlar, I. Gh. Duca, Barbu Delavrancea, Mihai Eminescu;</p> <p>Indicatori fizici: rețele de canalizare menajeră<br/>Străzi: Armand Călinescu, Aleea 1, Lt. Major Martac, Aleea 4 - complex școlar, Aleea Castanilor, Aleea 2, Cireșilor, Aleea Cireșilor, Sg. Major Ivascu, Mareșal Averescu, Aleea 1 - complex școlar, Aleea 2 - complex școlar, I. Gh. Duca, Aleea 3 - complex școlar, Barbu Delavrancea, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrân, Stație pompare - barieră Puiești;</p> | UAT Județul Vaslui                                    | UAT municipiul Bârlad                              | 5.253.765,21               |
| 2        | <p>Contract nr. 5967/04.07.2008</p> <p>Indicatori fizici: rețele de alimentare cu apă<br/>Străzi: I.C. Parhon, Victor Babeș, Henri Coandă, Capăt Sud, Capăt Nord;</p> <p>Indicatori fizici: rețele de canalizare menajeră<br/>Străzi: Victor Babeș, Emil Racoviță, Henri Coandă, Anghel Saligny, Arhimede, Ciprian Porumbescu, Dosoftei, I.C. Parhon, Putna, Str. De Capăt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                    | 3.506.440,37               |
| 3        | Contract nr. 15920/31.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                    | 669.135,32                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Indicatori fizici: Hidranți</p> <p>Străzi: Str. Mihai Eminescu (Complex Scolar), Str. Mircea cel Batran (Complex Scolar), Str. Armand Calinescu (Complex Scolar), Str. Maresal Averescu (Complex Scolar), Str. Aleea Castanilor (Cotu Negru), Str. Ciresilor (Cotu Negru), Aleea Ciresilor (Cotu Negru), Str. Lt. Major Martac (Cotu Negru), Str. I. Ghe. Duca (Complex Scolar), Str. B.St. Delavrancea (Complex Scolar), Str. Serg. Major Ivascu (Cotu Negru), Aleea 1 (Cotu Negru), Str.I.C. Parhon, Str Victor Babes, Str. Henri Coanda, Str.Emil Racovita, Str.Anghel Saligny, Str.Arhimede, Str.Ciprian porumbescu, Str.Dosoftei;</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Cheltuieli la obiectivul de investiții realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II”, ce urmează a fi transferate către UAT municipiul Huși

| Nr. Crt. | Informații proiect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Persoana juridică de la care se transmit cheltuielile | Persoana juridică la care se transmit cheltuielile | Valoarea investiției -lei- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Contract nr. 1825/09.03.2011<br>Indicatori fizici: rețele de alimentare cu apă<br>Străzi: Jomir, Ștefan cel Mare, 14 Iulie, Eroilor, ST-Calea Basarabiei, Corni, Saca, Școlii, Melete Istrate;<br><br>Indicatori fizici: rețele de canalizare menajeră<br>Străzi: 22 Decembrie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UAT Județul Vaslui                                    | UAT municipiul Huși                                | 9.311.099,71               |
| 2        | Contract nr. 6566/10.09.2009<br>Indicatori fizici: rețele de alimentare cu apă<br>Străzi: 1 Decembrie, A.I. Cuza, Calea Basarabiei, G-ral Teleman, 1 Mai, Ana Ipătescu, Ana Ipătescu -ST, Corni;<br>Indicatori fizici: rețele de canalizare menajeră<br>Străzi: Corni, Ana Ipătescu;                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                    | 6.695.183,50               |
| 3        | Contract nr. 6843/19.06.2017<br>Indicatori fizici: Stații de pompare ape uzate<br>Nr. crt/Străzi: SPAU 1 - str. Corni, SPAU 2 - Str. Răiești, SPAU 3 - Str. Frunzelor, SPAU 4 - str. Gh. Fent, SPAU 5 - str. Dr. Chernbach, SPAU 6 - str. Neagoe Basarab, SPAU 7 - str. Arion;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                    | 1.327.057,38               |
| 4        | Contract nr. 15921/31.10.2018<br>Indicatori fizici: Hidranți<br>Străzi: Jomir, Școlii, Ștefan cel Mare (M. Kogălniceanu - Gen. Teleman), Eroilor, Stație Tratare - Calea Basarabiei, Corni, Al. Giugaru, Schit, Cpt. Carp, N. Lupu, Sf. Gheorghe, Lt. Teodoru, Ana Ipătescu Dn 315 (T. Kisacoff - Ghe. Frent), Ana Ipătescu Dn 160 (Calea Basarabiei - T. Kisacoff), A.I. Cuza (Calea Basarabiei - S.C. Petal S.A.), Zidari (A.I.Cuza - Atanasiu), Lt. Radu (A.I. Cuza - Ion Vodă cel Viteaz), 1 Decembrie - 1, 1 Decembrie - 2, 1 Mai, Cuza, Calea Basarabiei, G-ral Teleman - 1; |                                                       |                                                    | 728.745,43                 |

Cheltuieli la obiectivul de investiții realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II”, ce urmează a fi transferate către UAT orașul Negrești

| Nr. Crt. | Informații proiect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persoana juridică de la care se transmit cheltuielile | Persoana juridică la care se transmit cheltuielile | Valoarea investiției -lei- |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Contract nr. 6475/23.07.2008<br>Indicatori fizici: rețele de alimentare cu apă<br>Străzi: Aducțiune Parpanița - Negrești, Gării, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, 1 Decembrie, Unirii, 8 Martie, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, 1 Mai;<br><br>Indicatori fizici: rețele de canalizare menajeră<br>Conductă colectoare;                                                     | UAT Județul Vaslui                                    | UAT orașul Negrești                                | 5.197.263,78               |
| 2        | Contract nr. 4119/16.06.2010<br>Indicatori fizici: Stație tratare (lucrări parțiale)<br>Categorii lucrări: Decantoare, Rețele exterioare, Gosp. de nămol, Rezervoare înmagazinare, Instalații electrice;<br><br>Indicatori fizici: Stație de epurare (lucrări parțiale)<br>Categorii lucrări: Amenajare platformă, Bioreactoare, Hala Tehnologică, Alimentare cu energie electrică; |                                                       |                                                    | 5.607.088,55               |
| 3        | Contract nr. 15919/31.10.2018<br>Indicatori fizici: Hidranți<br>Străzi: Gării, N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, 1 Decembrie, Unirii, 8 Martie, M. Eminescu, M. Sadoveanu, 1 Mai;                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                    | 187.436,07                 |

### REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

#### I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:

UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, a demarat, de-a lungul anilor, o serie de investiții, finanțate din diverse fonduri, ce au avut ca obiect reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești.

În municipiul Vaslui au fost finalizate investiții în valoare totală de 18.794.955,11 lei, conform contractelor de lucrări nr. 6504/24.07.2008, 3268/26.04.2011, 2488/28.03.2011, 2455/28.03.2011, respectiv 15919/31.10.2018, iar aceste reabilitări au fost făcute la sistemele de alimentare cu apă, canalizarea menajeră și hidranți.

Municipiul Bârlad a beneficiat de lucrări în valoare totală de 9.429.340,90 lei, conform contractelor nr. 8678/02.12.2010, 5967/04.07.2008, 15920/31.10.2018, iar lucrările de reabilitare au fost făcute asupra acelorași sisteme ca și la municipiul Vaslui.

Suma de 18.062.086,02 lei a fost cheltuită pentru investiții privind reabilitarea sistemului de alimentare și canalizare în municipiul Huși, conform contractelor nr. 1825/09.03.2011, 6566/10.09.2009, 6843/19.06.2017, respectiv 15921/31.10.2018.

În orașul Negrești au fost efectuate lucrări la sistemul de alimentare cu apă, la stația de tratare, la stația de epurare și la hidranți. Valoarea totală a investițiilor derulate este de 10.991.788,40 lei, conform contractelor de lucrări nr. 6475/23.07.2008, 4119/16.06.2010, respectiv 15919/31.10.2018.

Toate lucrările au fost necesare pentru ca cetățenii acestor municipii și orașe să aibă parte de un confort minim și de satisfacerea nevoilor de bază.

Totodată, amintim că UAT Județul Vaslui face parte, împreună cu celelalte 4 unități administrativ-teritoriale, din Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești, județul Vaslui.

Asociația a fost constituită în scopul reglementării, înființării, organizării, administrării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre și are semnat un contract de delegare cu Operatorul Regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea atribuirii competențelor și responsabilităților privind prestarea serviciilor, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectivele esențiale și comune a tuturor părților implicate în reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate sunt reprezentate, pe lângă altele, de îmbunătățirea condițiilor de viață

ale cetățenilor, de realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, de menținerea în stare funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

Astfel, în urma investițiilor realizate în cadrul proiectului mai sus menționat, este necesar transferul cheltuielilor către unitățile administrativ-teritoriale Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, pentru ca, ulterior acestei proceduri, aceștia să poată actualiza valorile de inventar și, în baza contractului de delegare, să predea în exploatare aceste sisteme către operatorul regional.

**II. Impactul financiar asupra bugetului județului:**

Nu este cazul

**III. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:**

Nu este cazul

**IV. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:**

Nu este cazul

**V. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză:** Nu este cazul

**VI. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționare preconizate :**

Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Consiliilor Locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad și Huși, Consiliului Local al orașului Negrești, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești, județul Vaslui, președintelui consiliului județean, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.

**VII. Concluzii, constatări și propuneri:**

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui, proiect elaborat cu sprijinul Direcției Economice.

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză.

PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a studiat Proiectul de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui și a constatat următoarele:

a) *Obiectul/domeniul reglementat*: administrație publică locală/gestionarea serviciilor publice de interes județean.

b) *Impactul financiar asupra bugetului* : nu este cazul.

c) *Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre*: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv art. 3 alin (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 173 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem supunerea dezbaterii proiectului de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui, în plenul Consiliului Județean Vaslui.

**Director executiv,**

**Țuțuianu Mircea**

Se aprobă/~~nu se aprobă~~  
Președinte al Consiliului Județean Vaslui  
DI. Dumitru Buzatu

UAT – JUDEȚUL VASLUI

Nr. 10701/06.09.2017



SC COREVAS S.A. VASLUI



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. 10701/06.09.2017

privind lucrarea *“Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a I- a, Lot III Negrești”* executată în cadrul contractului nr. 6475 din 23.07.2008, încheiat între UAT – Județul Vaslui în calitate de investitor și S.C. COREVAS S.A. – Vaslui în calitate de executant.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire Nr. 13/13.03.2008, 38/19.12.2012 și Nr. 6/11.05.2017 cu valabilitate până la 10.05.2018, eliberate de către Primăria Orașului Negrești.

2. Comisia de recepție, numită prin Dispoziția nr. 429/2017 și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.07.2017 – 06.09.2017, fiind formată din:

### Președinte:

- ing. Ciobanu Constantin – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6619/14.06.2017;

### Membri:

- ing. Stoica Luminița Corina – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6619/14.06.2017;
- ing. Chiper Mihail – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6619/14.06.2017;
- ing. Dohotaru Cristian – Consiliul Județean Vaslui;
- ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – Consiliul Județean Vaslui;
- ing. Rotariu Nelu – Primăria Orașului Negrești;
- ing. Nica Radu – Inspectoratul de Stat în Construcții Vaslui;

### Secretar:

- ing. Zelincu Viorel – Diriginte de șantier.

### 3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

- Proiectant – SC LUCA WAY S.R.L.: - ing. Cojanu Cristina;
- Executant – SC COREVAS S.A.: - ing. Costan Romio;
- SC Aquavas SA – Sucursala Negrești: - ing. Mușătoiu Aurel.

#### 4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.1 Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista **ANEXA nr. 1**, atașată la prezentul proces verbal – 1 filă.
- 1.2 Cantitățile de lucrări cuprinse în lista **ANEXA nr. 2** nu au fost executate  
- Vezi Anexa Nr. 2, atașată la procesul verbal – 3 file.
- 1.3 Lucrările cuprinse în lista **ANEXA nr. 3** nu respectă prevederile proiectului.  
- Nu este cazul.
- 1.4 Valoarea declarată a investiției este de **3.459.429,58 lei**.

#### 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: ADMITEREA RECEPȚIEI, cu obiecțiuni.

#### 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: - În conformitate cu punctele din ANEXA nr. 1 și ANEXA nr. 2.

#### 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: - Se va completa Cartea Tehnică a Construcției cu documentele solicitate în **ANEXA 1**. - Se vor realiza lucrările prevăzute în **ANEXA nr. 2**, în termen de 90 de zile de la data întocmirii (06.09.2017) și semnării prezentului proces verbal de către toți factorii implicați.

#### 8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 06.09.2017 la sediul Consiliului – Județean Vaslui în 5 exemplare.

#### COMISIA DE RECEPȚIE:

#### SEMNĂTURA

##### Președinte:

ing. Ciobanu Constantin – 

##### Membri:

ing. Stoica Luminița Corina – 

ing. Chiper Mihail – 

ing. Dohotaru Cristian – 

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – 


ing. Rotariu Nelu – 

ing. Nica Radu – 

##### Secretar:


ing. Zelincu Viorel – 

##### INVITAȚII:

Proiectant – SC LUCA WAY S.R.L.: ing. Cojanu Cristina – 

Executant – SC COREVAS S.A.: ing. Costan Romio – 

SC Aquavas SA – Sucursala Negrești: ing. Mușătoiu Aurel –



**ANEXA NR. 1 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR, PRIVIND**

**"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare  
ape uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a I – a, Lot III Negrești"**  
**NR. 10701/06.09.2017**

Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau au fost incomplete piesele cuprinse în prezenta listă, după cum urmează :

Lipsesc Dispoziții de șantier, Note de renunțare și Note de comandă suplimentare intervenite pe parcursul execuției lucrărilor.

Lipsesc acte adiționale prin care s-a stabilit renunțarea la părți din lucrare.


**COMISIA DE RECEPȚIE**

**Președinte:**

ing. Ciobanu Constantin – 

**Membri:**

ing. Stoica Luminița Corina – 

ing. Chiper Mihail – 

ing. Dohotaru Cristian –

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță –

ing. Rotariu Nelu – 

ing. Nica Radu –

*Votat omisiunea receptiei ref ord 17/146273/1484*

**Secretar:**

ing. Zelincu Viorel – 

**Invitați :**

ing. Cojocaru Cristina – 

ing. Costan Romio – 

ing. Mușătoiu Aurel –

*PROIECTANTUL NU SE PREZINTĂ  
LA LUCRARE*



## **ANEXA NR. 2 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, PRIVIND**

*"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare  
ape uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a I – a, Lot III Negrești"*  
NR. 10701/06.09.2017

### **I. APA**

#### **1. Str. Parpanița – Negrești – apa brută**

- Cămine de secționare – lipsă cămin CV2 ;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/AD.3;
- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007;
- Căminul CV3 nu are vană de golire conf. planșei A/AD.3;
- La căminul CV3 vana este pusă pe radier – trebuie ridicată;
- De completat căminele cu vane conf. proiectului tehnic 5947/2007 și a planșelor A/AD.3

#### **2. Str. Unirii**

- Lipsește un hidrant - H5;
- De adus la cotă și de marcat hidranții conf. legislației;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.3;
- De izolat conducta Pe Ø 280 care trece pe sub pod conf. ds. Nr. 6;
- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007.

#### **3. Str. Gării**

- Lipsește un hidrant H31;
- De adus la cotă și de marcat hidranții conf. legislației;
- Căminul CA2 – lipsește;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.4;
- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007.

#### **4. Str. 8 Martie**

- Lipsește un hidrant H43;
- Căminul CGC2 nu are placă și este infundat;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.5;
- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007;
- De adus la cotă si de marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace la căminele de bransament.

#### **5. Str. 1 Mai**

- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.6;
- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007;
- De adus la cotă si de marcat hidranții conf. legislației.

#### **6. Str. Nicolae Bălcescu**

- Între pct. 11 (CV10) și 12(CV11) s-a montat conductă Pe Ø 110 în loc de Pe Ø 280, conf. planșei A/RD8 – de clarificat;
- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007;
- De adus la cotă si de marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsește un cămin – CV11;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.8.

#### **7. Str. Mihail Kogălniceanu**

- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007;
- De adus la cotă si de marcat hidranții conf. legislației;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.7;
- Nu s-au realizat traversările catre str.Sadoveanu (CV13 – CV14) și str. Nicolae Bălcescu (CV12 – CV11) – de clarificat.

#### **8. Str. Mihail Sadoveanu**

- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007;
- De adus la cotă si de marcat hidranții conf. legislației;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.9.

#### **9. Str. Mihai Eminescu**

- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007;
- De adus la cotă si de marcat hidranții conf. legislației;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.10;
- Căminul CGC4 este plin cu apa și nu s-a putut constata cu ce este echipat.

#### **10. Str. 1 Decembrie**

- De curățat, reparat pereți (int. și ext.) și placă la cămine conf. proiect tehnic 5947/2007;
- De adus la cotă si de marcat hidranții conf. legislației;
- De schimbat vanele fluture cu vane sertar conf. proiect si planșei A/RD.11;
- Lipsește un cămin – CGC5.

**Obs. Căminele de bransament se regăsesc in teren conf. tabelul anexă.**

## **II. CANALIZARE**

1. **Str. Gării**

- Lipsește un cămin C5;
- De refăcut C9 conf. detaliului de execuție din planșa C/RC: 09,10,11 din proiect tehnic 5947/200.
- De curățat cămine.

2. **Str. 8 Martie**

- De curățat cămine;
- Căminul C31 nu este realizat conf. proiect tehnic 5947/200.


**COMISIA DE RECEPȚIE**

**Președinte:**

ing. Ciobanu Constantin – 

**Membri:**

ing. Stoica Luminița Corina – 

ing. Chiper Mihai – 

ing. Dohotaru Cristian –

*votat acordarea recepției*

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – 

ing. Rotariu Nelu – 

ing. Nica Radu –

*votat acordarea recepției conform 17/46273/1004*

**Secretar:**


ing. Zelincu Viorel – 

**Invitați :**

ing. Cojocaru Cristina – 

ing. Costan Romio – 

ing. Musătoiu Aurel –



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. 9839/23.08.2017

privind lucrarea *"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a II – a, Municipiul Vaslui"* executată în cadrul contractului nr. 3268 din 26.04.2011, încheiat între UAT – Județul Vaslui în calitate de investitor și SC COMCONSTRUCT SRL – Vaslui în calitate de executant.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire Nr. 130/08.07.2013 cu valabilitate până la 08.07.2017 și a Autorizației de Construire Nr. 154/21.07.2017 cu valabilitate până la 21.07.2019, ambele eliberate de către Primăria Municipiului Vaslui.

2. Comisia de recepție, numită prin Dispoziția nr. 428/2017 și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.07.2017 – 23.08.2017, fiind formată din:

**Președinte:**

- ing. Ciobanu Constantin – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6623/14.06.2017;

**Membri:**

- ing. Stoica Luminița Corina – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6623/14.06.2017;
- ing. Grigoraș Dorin – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6623/14.06.2017;
- ing. Dohotaru Cristian – Consiliul Județean Vaslui;
- ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – Consiliul Județean Vaslui;
- ing. Teslariu Andrei – Primăria Municipiului Vaslui;
- ing. Nica Radu – Inspectoratul de Stat în Construcții;

**Secretar:**

- ing. Donose Constantin – Diriginte de șantier.

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

- Proiectant – SC LUCA WAY SRL: - ing. Cojanu Cristina;
- Executant – SC COMCONSTRUCT SRL: - ing. Ilisei Dorin;
- SC Aquavas SA – Sucursala Vaslui: - ing. Grigoraș Petru;
- - ing. Huhurez Romică.

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1.1 Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista **ANEXA nr. 1**, atașată la prezentul proces verbal – 1 filă.
- 1.2 Cantitățile de lucrări cuprinse în lista **ANEXA nr. 2** nu au fost executate.  
- Vezi Anexa Nr. 2, atașată la procesul verbal – 3 file.
- 1.3 Lucrările cuprinse în lista **ANEXA nr. 3** nu respectă prevederile proiectului.  
- Nu este cazul.
- 1.4 Valoarea declarată a investiției este de **3.706.823,41 lei** la care se adaugă T.V.A. 889.637,62 lei, valoarea totală este de **4.596.461,03 lei**.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**  
ADMITEREA RECEPȚIEI, cu obiecțiuni.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**  
- În conformitate cu punctele din ANEXA nr. 1 și ANEXA nr. 2.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**  
- Se va completa Cartea Tehnică a Construcției cu documentele solicitate în **ANEXA 1**.  
- Se vor realiza lucrările prevăzute în **ANEXA nr. 2**, în termen de 90 de zile de la data întocmirii (23.08.2017) și semnării prezentului proces verbal de către toți factorii implicați.

**8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 23.08.2017 la sediul Consiliului – Județean în 5 exemplare.**

**COMISIA DE RECEPȚIE:**

**SEMNĂTURA**

**Președinte:**

ing. Ciobanu Constantin –

**Membri:**

ing. Stoica Luminița Corina –

ing. Grigoraș Dorin –

ing. Dohotaru Cristian –

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță –

ing. Teslariu Andrei –

ing. Nica Radu –

**Secretar:**

ing. Donose Constantin –

**INVITAȚI:**

Proiectant – SC LUCA WAY SRL:

ing. Cojanu Cristina –

Executant – SC COMCONSTRUCT SRL:

ing. Ilisei Dorin –

SC Aquavas SA – Sucursala Vaslui:

ing. Grigoraș Petru –

ing. Huhurez Romică –

PROIECTANTUL NU ESTE DE ACORD SĂ EMIȚĂ  
AȘ, NR. MCS. CCL

## ANEXA NR. 1 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, PRIVIND

"Reabilitarea sistemului de apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din  
municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a II-a, municipiul Vaslui"

NR. 9839/23.08.2017

Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau au fost incomplete piesele cuprinse în prezenta listă, după cum urmează :


Lipsesc Dispoziții de șantier, Note de renunțare și Note de comandă suplimentare intervenite pe parcursul execuției lucrărilor.

### COMISIA DE RECEPȚIE


#### Președinte:

ing. Ciobanu Constantin – 

#### Membri:


ing. Stoica Luminița Corina – 

ing. Grigoraș Dorin – 

ing. Dohotaru Cristian – 

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – 

ing. Teslariu Andrei – 

ing. Nica Radu – 


#### Secretar:

ing. Donose Constantin – 


#### Invitați :

ing. Cojocaru Cristina – 

ing. Ilisei Dorin – 

ing. Huhurez Romică – 

ing. Grigoraș Petru – 



Proiectantul nu este  
de acord cu emisia  
A.E. NR. 115  
B. Col

## **ANEXA NR. 2 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, PRIVIND**

*“Reabilitarea sistemului de apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din  
municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a II a, municipiul Vaslui”*

**NR. 9839/23.08.2017**

### **I. APA**

#### **1. Str. Ștefan cel Mare, între Vastex și Nord**

- Hidranții – nu sunt echipați cu robinet de închidere și tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- Căminele de vane nu sunt echipate conf. planșei – lipsesc RSF 40 și PTE – urile;
- De adus la cotă: cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației;
- Un hidrant neidentificat.

#### **2. Str. Ștefan cel Mare, între Nicolae Bălcescu și Pod Republicii**

- Hidranții nu sunt echipați cu robinet de închidere și tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației;
- Tronsonul între Pod Republicii și Traian (între Cs5 și Cs6) nu este executat conf. planșei AC /A-05/01

#### **3. Str. Ștefan cel Mare, între Vasile Alecsandri, Nord și str. Nicolae Bălcescu**

- Hidranții nu sunt echipați cu robinet de golire și cu tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației.

#### **4. Str. Ștefan cel Mare, între str. Decebal și Crucea Gării**

- Hidranții nu sunt echipați cu robinet de golire și tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- Hidrantul Hs1 neidentificat;
- Căminele de vane nu sunt echipate conf. planșei AC 43/00 – lipsesc RSF 40 și PTE – urile;
- Cămin de vane neidentificat conf. planșei AC 43/00 ;
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației.

#### **5. Str. Decebal, între str. Ștefan cel Mare și str. Feroviari**

- Hidranții nu sunt echipați cu robinet de golire și tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- Căminele de vane neidentificate conf. planșei (lipsesc două bucăți);
- Căminele de branșament neidentificate conf. planșei (lipsesc nouă bucăți);
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației;
- Supratraversarea pod Ic1 – termoizolație neprotejată-lipsă tablă de protecție;
- Tronsonul de conductă între CV1 și CV9 nu este executat conf. planșei AC11/00

#### **6. Str. Vasile Alecsandri, între str. Ștefan cel Mare și str. Mihail Kogălniceanu**

- Hidranții nu sunt echipați cu robineti de golire și cu tije de acționare conf. planșei AC 77/00;
- Lipsă capac hidrant;
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației.

#### **7. Str. Grigore Moisil**

- Hidranții nu sunt echipați cu robinet de golire și tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- Căminele de vane adiacente străzilor laterale sunt pline de sticle, cu noroi, țevile au dop sudat, sunt fără vane;
- Hidrantul de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare – lipsește;
- Există un cămin fără placă cu capac;
- Nu există toate vanele montate conf. planșei A/MG – 14/00;
- Căminul CA3 nu are ventil de aerisire;
- Vană îngropată V6 cu Dn 100 cu tijă de manevră neidentificată;
- CS 16 și CS 15 - cămine de vane neidentificate în teren;
- CRP3 - cămin fără vană de reducere a presiunii cf planșei;
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației.

#### **8. Str. Peneș Curcanu între Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu**

- Hidranții nu sunt echipați cu robinet de golire și tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- Cămine de branșament neidentificate (24 de bucăți), s-au realizat branșamente în căminele existente;
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației;
- Un cămin de vane neidentificat;
- Un hidrant neidentificat.

#### **9. Str. Slt. Ioanei Adrian**

- Hidranții nu sunt echipați cu robinet de golire și tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației;
- De refăcut plăcile la căminele existente;
- Hidranți neidentificați (două bucăți);
- Cămine de branșamente neidentificate (10 bucăți), s-au realizat branșamente în căminele existente;

#### **10. Str. 8 Martie**

- Hidranții nu sunt echipați cu robinet de golire și tijă de acționare conf. planșei AC 77/00;
- De adus la cotă cutii hidranți și de marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capac cutie de hidrant;
- Căminul de vane de la intersecția cu Filaturii poziționat diferit față de proiect;
- Cămine de branșament neidentificate (6 bucăți), s-au realizat branșamente în căminele existente.

## II. CANALIZARE

### 1. Str. Ioanesi Adrian

- Căminul de la intersecția cu str. Vasile Lupu este astupat și căminul aflat la 212 ml față de intersecție nu are țeava tăiată;
- Există cămine acoperite cu asfalt (două bucăți);
- Cămine de racord neidentificate: (5 bucăți).

### 2. Str. 8 Martie

- De refăcut plăcile din beton la CM21 și CM22 (acoperit cu asfalt), CM50;
- Cămine neidentificate: de vizitare (14 bucăți) și cămine de racord (5 bucăți).

### 3. Str. Ștefan cel Mare

- De curățat căminele pe tronsonul Gh.Doja –Combinelor –Războieni –g-ral Rîșcanu.

### 4. Canalizare sub presiune

- Cămin de vizitare neidentificat – 1 bucată.

### 5. Șoseaua Națională

- Ridicare la cotă a căminului de la Radical Grup – Moara Greci

## COMISIA DE RECEPȚIE

### Președinte:

ing. Ciobanu Constantin –

### Membri:

ing. Stoica Luminița Corina –

ing. Grigoraș Dorin –

ing. Dohotaru Cristian –

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță –

ing. Teslariu Andrei –

ing. Nica Radu –

### Secretar:

ing. Donose Constantin –

### Invitați :


ing. Cojocaru Cristina –

ing. Ilisei Dorin –


ing. Huhurez Romică –

ing. Grigoraș Petru –

*Handwritten notes and signatures:*  
- Above "ing. Stoica Luminița Corina": *Alina*  
- Above "ing. Grigoraș Dorin": *Handwritten signature*  
- Above "ing. Dohotaru Cristian": *De acord cu inginerul de proiect la termen legal*  
- Above "ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță": *Handwritten signature*  
- Above "ing. Teslariu Andrei": *Handwritten signature*  
- Above "ing. Nica Radu": *Ing. Anonimă Recepție confirmat din 11/3 273/1004*  
- Below "ing. Donose Constantin": *Handwritten signature*  
- Below "ing. Cojocaru Cristina": *Handwritten signature*  
- Below "ing. Ilisei Dorin": *Handwritten signature*  
- Below "ing. Huhurez Romică": *Handwritten signature*  
- Below "ing. Grigoraș Petru": *Handwritten signature*



Se aprobă/nu se aprobă  
Președinte al Consiliului Județean Vaslui  
Dl. Dumitru Buzatu



UAT – JUDEȚUL VASLUI

SC COREVAS S.A. VASLUI

Nr. 12915/18.10.2017

30.07/18.10.2017



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. 12915/18.10.2017

privind lucrarea *"Reabilitarea sistemului de alimentare de apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a I- a, Lot I Vaslui"* executată în cadrul contractului nr. 6504 din 24.07.2008, încheiat între UAT – Județul Vaslui în calitate de investitor și S.C. COREVAS S.A. – Vaslui în calitate de executant.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizațiilor de Construire : Nr. 67/3.03.2008 și Nr. 153/11.05.2017 cu valabilitate până la 10.05.2018, eliberate de către Primăria Municipiului Vaslui, a Dispoziției de șantier nr.1 și Dispoziția din data de 27.04.2009 precum și a Exeprtizei tehnice nr.30 din 30.12.2016 întocmite de expert Macovei Radu.

2. Comisia de recepție, numită prin Dispoziția nr. 427/2017 și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.07.2017 – 18.10.2017, fiind formată din:

### Președinte:

- ing. Ciobanu Constantin – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6625/14.06.2017;

### Membri:

- ing. Stoica Luminița Corina – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6625/14.06.2017;
- ing. Chiper Mihail – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6625/14.06.2017;
- ing. Dohotaru Cristian – Consiliul Județean Vaslui;
- ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – Consiliul Județean Vaslui;
- ing. Teslariu Andrei – Primăria Municipiului Vaslui;
- ing. Nica Radu – Inspectoratul de Stat în Construcții Vaslui;

### Secretar:

- ing. Alexa Viorica – Diriginte de șantier.

### 3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

- Proiectant – SC LUCA WAY S.R.L.: - ing. Cojanu Cristina;
- Executant – SC COREVAS S.A.: - ing. Costan Romio;
- SC Aquavas SA – Sucursala Vaslui: - ing. Grigoraș Petru  
- ing. Huhurez Romică

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1.1 Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista **ANEXA nr. 1**, atașată la prezentul proces verbal – 1 filă.
- 1.2 Cantitățile de lucrări cuprinse în lista **ANEXA nr. 2** nu au fost executate.
  - Vezi Anexa Nr. 2, atașată la procesul verbal – 6 file.
- 1.3 Lucrările cuprinse în lista **ANEXA nr. 3** nu respectă prevederile proiectului.
  - Nu este cazul.
- 1.4 Valoarea declarată a investiției este de **8.422.844,86 lei**.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

ADMITEREA RECEPȚIEI, cu obiecțiuni.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

- În conformitate cu punctele din ANEXA nr. 1 și ANEXA nr. 2.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

- Se va completa Cartea Tehnică a Construcției cu documentele solicitate în **ANEXA 1**.
- Se vor realiza lucrările prevăzute în **ANEXA nr. 2**, în termen de 90 de zile de la data întocmirii (18.10.2017) și semnării prezentului proces verbal de către toți factorii implicați.

**8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 8 file, a fost încheiat astăzi 18.10.2017 la sediul Consiliului – Județean Vaslui în 5 exemplare.**

**COMISIA DE RECEPȚIE:**

**SEMNĂTURA**

**Președinte:**

ing. Ciobanu Constantin –

**Membri:**

ing. Stoica Luminița Corina – *CLC*  
ing. Chiper Mihail – *CH*  
ing. Dohotaru Cristian – *ABSENT*  
ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – *A*  
ing. Teslariu Andrei – *ABSENT*  
ing. Nica Radu – *Rep. J.L. Vaslui*

**Secretar:**

ing. Alexa Viorica – *AV*

**INVITAȚI:**

Proiectant – SC LUCA WAY S.R.L.: ing. Cojanu Cristina – *CC*  
Executant – SC COREVAS S.A.: ing. Costan Romio – *CR*  
SC Aquavas SA – Sucursala Vaslui: - ing. Grigoraș Petru –  
- ing. Huhurez Romică –

*recomandă înmînarea ref. act. 47*  
*113 2734031*  
*Proiectantul nu este de acord cu eroarea NS*

SOCIETATEA CU CAPITAL  
LUCA  
WAY  
S.R.L.  
BUCUREȘTI

## ANEXA NR. 1 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, PRIVIND

**"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare  
ape uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a I-a, Lot I Vaslui"**

NR. 12915/18.10.2017

Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau au fost incomplete piesele cuprinse în prezenta listă, după cum urmează :

Lipsesc Dispoziții de șantier, Note de renunțare și Note de comandă suplimentare intervenite pe parcursul execuției lucrărilor.

Lipsesc acte adiționale prin care s-a stabilit renunțarea la părți din lucrare.

Comisia a vizualizat documentele din Cartea tehnică a construcției și a constatat că există documente în original precum și copii ale unor documente ce au fost reținute de către DNA – Sucursala Iași.

### COMISIA DE RECEPȚIE

**Președinte:**

ing. Ciobanu Constantin – 

**Membri:**

ing. Stoica Luminița Corina – 

ing. Chiper Mihail – 

ing. Dohotaru Cristian – ABSENT

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – 

ing. Teslariu Andrei – ABSENT

ing. Nica Radu – 

**Secretar:**

ing. Alexa Viorica – 

**Invitați :**

ing. Cojanu Cristina – 

ing. Costan Romio – 

ing. Grigoraș Petru – 

ing. Huhurez Romică – 

  
Peccatul nu este deosebit de  
erit PS  
10/10/17

## **ANEXA NR. 2 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, PRIVIND**

*“Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare  
ape uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a I-a, Lot I Vaslui”*

NR. 12915/18.10.2017

### **I. APA**

#### **1. Str. Valentin Silvestru**

- De chituit cămine ;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC27/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace hidranți.

#### **2. Str. Ștefan Procopiu**

- De chituit cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC27/00.

#### **3. Str. Dimitrie Cantemir**

- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC39/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace la hidranți și cămine;
- Căminul Cv4 și hidrantul Hs10 sunt astupați cu asfalt.

#### **4. Str. Delea și Delea mică**

- De chituit cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC39/00;
- Căminul Cv4 – neidentificat.

#### **5. Str. Bujorilor**

- De chituit cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC33/00.

#### **6. Str. Matei Basarab**

- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC33/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace la hidranți.

#### **7. Str. Liliacului**

- De chituit cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC33/00.

#### **8. Str. Gheorghe Doja**

- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC03/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace la hidranți.

#### **9. Str. Banu**

- De chituit cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC09/00.

#### **10. Str. Păcurari + extindere str. Păcurari**

- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC21/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace la hidranți.

#### **11. Str. Combinelor**

- De chituit cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC21/00.

#### **12. Str. D.N.24 – ieșire spre Negrești**

- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC27/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace hidranți.
- 

#### **13. Conductă apă Sp. Spital – Stație Tratare**

- De chituit cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC 02/00;
- Căminele nu sunt echipate conf. planșei AC 02/00.

#### **14. Str. Petru Rareș**

- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC27/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace hidranți.

#### **15. Str. Dobrogeanu Gherea**

- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC27/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace hidranți.

#### **16. Str. Stejar**

- De chituit și curățat cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC27/00.

#### **17. Str. Toma Caragiu**

- De chituit și curățat cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC27/00.

#### **18. Str. D. Cantemir – N.C.S**

- De chituit și curățat cămine;
- Lipsă RSF 40 la căminele de vane conf. planșei AC27/00;
- De marcat hidranții conf. legislației;
- Lipsă capace hidranți.

**Obs. Căminele de branșament se regăsesc în teren conf. tabelul anexă.**

## **II. CANALIZARE**

#### **1. Str. Valentin Silvestru**

- De chituit cămine;
- De schimbat 1 buc capac cămin (existent metalic);
- De curățat cămine.

#### **2. Str. Ștefan Procopiu**

- De chituit cămine;
- De schimbat 1 buc capac cămin (existent necarosabil);
- De curățat cămine.

#### **3. Str. Dimitri Cantemir**

- De chituit cămine;

- De curățat cămine,
- Căminul M40 neidentificat;
- Cămine astupate cu asfalt (M10,M11,M23).

#### **4. Str. Delea**

- De chituit cămine;
- De curățat cămine.

#### **5. Str.Bujorilor**

- De chituit cămine.

#### **6. Str.Matei Basarab**

- De chituit cămine.

#### **7. Str. Banu**

- De chituit cămine.

#### **8. Str. Liliacului**

- De chituit cămine.

#### **9. Str.D.N. 24 – leșire Negrești**

- De chituit cămine.

#### **10. Str. Castanilor**

- De chituit cămine.

#### **11. Str.Petru Rareș - pluvială**

- De chituit cămine.

#### **12. Str. Petru Rareș - menajeră**

- De chituit cămine;
- Cămin M07 – neidentificat.

#### **13. Str. Dobrogeanu Gherea – pluvială**

- De chituit cămine.

**Obs. Căminele de racord se regăsesc în teren conf. tabelul anexă.**

## COMISIA DE RECEPȚIE

### Președinte:

ing. Ciobanu Constantin – 

### Membri:

ing. Stoica Luminița Corina – 

ing. Chiper Mihai – 


ing. Dohotaru Cristian – ABSENT

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – 

ing. Teslariu Andrei – ABSENT

ing. Nica Radu –  în JK Velsa: recomandă continuarea conf. ord. 7/116.273  
10/04

### Secretar:

ing. Alexa Viorica – 

### Invitați :

ing. Cojanu Cristina – 

ing. Costan Romio – 

ing. Grigoraș Petru –

ing. Huhurez Romică –



## PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ

Încheiat astăzi 18.10.2017, între membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție *"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a I- a – Lotul I Vaslui"* - executată în cadrul contractului nr. 6504 din 24.07.2008, încheiat între Consiliul Județean Vaslui, în calitate de investitor și SC COREVAS S.A. – Vaslui în calitate de executant;

Am procedat la identificarea neconformităților din cadrul proiectului mai sus menționat, astfel :

- În urma analizării ofertei și a datelor culese din teren, s-au constatat următoarele neconcordanțe : conform Anexei Nr.1 și Anexei Nr. 2. și tabel anexă.

### COMISIA DE RECEPȚIE

#### Președinte:

ing. Ciobanu Constantin – 

#### Membri:

ing. Stoica Luminița Corina – 

ing. Chiper Mihail – 

ing. Dohotaru Cristian – *ABSENT*

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – 


ing. Teslariu Andrei – *ABSENT*

ing. Nica Radu – 

#### Secretar:

ing. Alexa Viorica – 

#### Invitați :

ing. Cojanu Cristina – 

ing. Costan Romio – 

ing. Grigoraș Petru --

ing. Huhurez Romică –



**APROB ADMITEREA/RESPINGEREA  
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI  
DUMITRU BUZATU**



**PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 10338 / 18.07.2018

privind execuția lucrărilor de construcții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Județul Vaslui – ETAPA II – a, orașul Negrești, Obiect: Reabilitarea stației de tratare a apei brute și a stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești", lucrări executate în cadrul Contractului nr. 4119 din 16.06.2010, încheiat între UAT – Județul Vaslui și SC Motris Company SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
  - adresa administrativă: oraș Negrești, stație de tratare, stație de epurare
  - număr cadastral / număr topografic:-----
  - număr carte funciară:-----
2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. 10288/22.12.2014, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: *admiterea recepției la terminarea lucrărilor.*
3. Termenul de garanție al lucrărilor: 24 luni.
4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în data de 18.07.2018, fiind formată din:  
Președinte:  
Dudău Alexandru  
Membri:  
Ciobotaru Daniel-Dorel – Consiliul Județean Vaslui  
Năstăsache Ciprian-Mihaiță – Consiliul Județean Vaslui
5. Au mai fost prezenți:  
Cojanu Cristina, SC LUCA WAY SRL – Proiectant  
Diumea Marius, SC MOTRIS COMPANY SRL – Executant
6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:
  - 6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de 22.12.2014.
  - 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal – **NU ESTE CAZUL.**

- 6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost / ~~nu au fost completate integral.~~
- 6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt / ~~nu sunt în posesia proprietarului.~~
- 6.5. Construcția s-a comportat / ~~nu s-a comportat corespunzător~~ în perioada de la terminarea ei, la data de 22.12.2014 până în prezent, respectiv pe o perioadă de 42 luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie ca fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.
7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
- ☒ admiterea recepției finale
- ☐ respingerea recepției finale
8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: precizările menționate în referatul emis de către S.C. AQUAVAS S.A. nr. 3412 din 21.06.2018, înregistrat la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui cu nr. 8783 din 21.06.2018, privind comportarea în timp a construcțiilor.
9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Respectarea instrucțiunilor de utilizare a construcțiilor.
10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe, numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi, 18.07.2018, în 5 (cinci) exemplare.
11. Alte mențiuni: NU ESTE CAZUL.

Comisia de recepție

Președinte:

ing. Dudău Alexandru – 

Membri:

ing. Ciobotaru Daniel-Dorel – 

ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – 

Alți participanți:

Proiectant: SC Luca Way SRL – ing. Cojanu Cristina – 

Executant: SC Motris Company SRL – ing. Diumea Marius –



APROB  
ADMITEREA / RESPINGERE  
INVESTITOR  
U.A.T. JUDEȚUL VASLUI



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 15987 din 12.12.2017

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției:

**Obiect:** Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate în cadrul proiectului: Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - Etapa a II-a, Municipiul Huși, lucrări executate în cadrul contractului nr. 6843 din 19.06.2017 încheiat între U.A.T. JUDEȚUL VASLUI și S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L. BACĂU.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: S.P.A.U.1 strada Corni, S.P.A.U.2 strada Răiești, S.P.A.U.3 strada Frunzelor, S.P.A.U.4 strada Gh. Frent, S.P.A.U.5 strada Dr. Cherbach, S.P.A.U.6 strada N. Basarab, S.P.A.U.7 strada Arion, MUNICIPIUL HUȘI
- număr cadastral/număr topografic: **NU ESTE CAZUL**
- număr carte funciară: **NU ESTE CAZUL**

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 272, eliberată de U.A.T. MUNICIPIUL HUȘI la data de 01.11.2016 cu valabilitate până la data: 10.01.2019.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 12.12.2017 până la data: 12.12.2017, fiind formată din:

**Președinte:**

ing. IORDACHE IULIAN

U.A.T. JUDEȚUL VASLUI

**Membri:**

ing. DUDĂU ALEXANDRU

U.A.T. JUDEȚUL VASLUI

ing. BOCĂNEȚ CLAUDIU

U.A.T. JUDEȚUL VASLUI

ing. RESMERIȚĂ IONUȚ

U.A.T. MUNICIPIUL HUȘI

ing. PASCAL OVIDIU

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII VASLUI

4. Au mai fost prezenți:

| Nume și prenume     | Calitatea                                     | Semnătura |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| ing. ȚURCANU PAUL   | Proiectant - S.C. PROCONRIM S.R.L.            |           |
| ing. ȚIGLER DANIEL  | Executant - S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L.        |           |
| ing. ZELINCU VIOREL | Proprietar - S.C. AQUAVAS S.A. Sucursala Huși |           |

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. PÎSLARIU MIHAI - diriginte de șantier autorizat în domeniile 8.1, 9.1, autorizație nr. 00022768.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

SPAU1,2,3: Pompe montate 1A+1R,  $Q_p=24,16\text{mc/h}$  și  $H_p=23\text{mCa}$

SPAU4: Pompe montate 1A+1R,  $Q_p=15,98\text{mc/h}$  și  $H_p=28,52\text{mCa}$

SPAU5: Pompe montate 1A+1R,  $Q_p=23,72\text{mc/h}$  și  $H_p=26\text{mCa}$

SPAU6: Pompe montate 1A+1R,  $Q_p=18,00\text{mc/h}$  și  $H_p=12\text{mCa}$

SPAU7: Pompe montate 1A+1R,  $Q_p=18,75\text{mc/h}$  și  $H_p=23\text{mCa}$

La toate SPAU-rile s-au realizat instalații de automatizare, iluminat exterior și interior conform proiect 51 din 19.04.2016.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: **NU ESTE CAZUL.**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: **NU ESTE CAZUL.**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: **NU ESTE CAZUL.**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.001.460,67 lei fără TVA, respectiv 1.191.738,20 lei inclusiv TVA.

6.6. Perioada de garanție: 36 LUNI.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.): **NU ESTE CAZUL.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ **ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR;**

☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:  
EXAMINAREA VIZUALĂ NEMIJLOCITĂ A CONSTRUCȚIILOR (SPAURI) ȘI A  
CONSTATĂRILOR CUPRINSE ÎN REFERATELE PE SPECIALITĂȚI ALE  
PROIECTANȚILOR ȘI ALE DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:  
URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR (SPAURI) CONFORM  
INSTRUCȚIUNILOR DE EXPLOATARE ÎNTOCMITE DE PROIECTANT.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 12.12.2017 în 8 exemplare.

11. Alte mențiuni: **NU ESTE CAZUL**

**Comisia de recepție**

**Semnături**

**Președinte:** ing. IORDACHE IULIAN

**Membrii:**

ing. DUDĂU ALEXANDRU

ing. BOCĂNEȚ CLAUDIU

ing. RESMERIȚĂ IONUȚ


ing. PASCAL OVIDIU

**Alți participanți:**

Proiectant: ing. ȚURCANU PAUL

Executant: ing. ȚIGLER DANIEL

Proprietar: ing. ZELINCU VIOREL



Se aprobă/~~nu se aprobă~~  
Președinte al Consiliului Județean Vaslui  
DI. Dumitru Buzatu

UAT – JUDEȚUL VASLUI

Nr. 14220/09.11.2017



SC COREVAS S.A. VASLUI

323 109 11/2017

**PROCES-VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE**  
**NR. 14220/09.11.2017**

privind lucrarea *“Reabilitarea sistemului de alimentare de apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa all- a, municipiul Vaslui, Obiect: Rezervoare de apă, stații de pompare apă brută și ape uzate, rețele de apă și canalizare, subtraversări, municipiul Vaslui, Lot nr. 2”* executată în cadrul contractului de execuție lucrări nr. 2448 din 28.03.2011, încheiat între UAT – Județul Vaslui în calitate de investitor și S.C. COREVAS S.A. – Vaslui în calitate de executant.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire Nr. 67/03.03.2008 eliberată de către Primăria Municipiului Vaslui.
2. Comisia de recepție, numită prin Dispoziția nr. 622/2017 și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.10.2017 – 09.11.2017, fiind formată din:

**Președinte:**

- ing. Ciobanu Constantin – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6624/14.06.2017;

**Membri:**

- ing. Stoica Luminița Corina – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6624/14.06.2017.;
- ing. Chiper Mihail – Expert cooptat, conform contractului de servicii nr. 6624/14.06.2017;
- ing. Dohotaru Cristian – Consiliul Județean Vaslui;
- ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță – Consiliul Județean Vaslui;

**Secretar:**

- ing. Donose Constantin– Dirigințe de șantier.

**3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:**

- Proiectant – SC LUCA WAY S.R.L: - ing. Cojanu Cristina;
- Executant – SC COREVAS S.A: - ing. Costan Romio;

#### **4. Stadiul fizic de execuție:**

Lucrările au fost executate conform proiect nr. 5947/2007, elaborat de Consilier Construct S.R.L. București.

- Str. Metalurgiei – rețea de apă – executat 100%,
- Str. Badea Romeo – rețea de apă – executat 100%
- Str. Parc Tineret-Teatru de vară – rețea de apă – executat 100%
- Str. Ion Iancu Lefter – rețea de canalizare – executat 100%
- SPAU Moara Grecilor – stație de pompare – executat 35,57%

#### **5. Alte mențiuni :**

Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete :

- La rețea canalizare Ion Iancu Lefter nu au fost prezentate:
  - Proces verbal predare amplasament,
  - Proces verbal verificare cotă de pozare a conductei și a patului de nisip
  - Proces verbal de recepție calitativă montare conductă
  - Proces verbal de recepție execuție cămin de vizitare.
- La SPAU Moara Grecilor:
  - Nu a fost prezentată condica de betoane

1.1 Valoarea declarată a investiției este de: **840.110,71 lei, conform proces verbal de predare-primire nr.1838/15.04.2013 .**

#### **6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

ADMITEREA RECEPTIEI.

#### **7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

8.

- Se va completa Cartea Tehnică a Construcției cu documentele solicitate specificate mai sus.

9. **Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 tabel anexă, numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 09.11.2017 la sediul Consiliului – Județean Vaslui în 5 exemplare.**

**COMISIA DE RECEPȚIE:**

**SEMNĂTURA**

**Președinte:**

ing. Ciobanu Constantin –



**Membri:**

ing. Stoica Luminița Corina –



ing. Chiper Mihail –



ing. Dohotaru Cristian –



ing. Năstăsache Ciprian-Mihăiță –



**Secretar:**

ing. Donose Constantin –



**INVITAȚI:**

Proiectant – SC LUCA WAY S.R.L.: ing. Cojanu Cristina –



Executant – SC COREVAS S.A.: ing. Costan Romio –





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE  
la terminarea lucrărilor  
Nr. 7511 din 22.05.2020

Privind executia lucrărilor de construcții aferente investiției <<**Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orasul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la incendiu, Lot 3 Huși**>>, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 15921/31.10.2018, încheiat între UAT JUDEȚUL VASLUI și SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează :

- adresa administrativă: municipiul Huși , străzile: Jomir, Scolii, Stefan cel Mare (M. Kogalniceanu-Gen. Teleman), Melete Istrate, 14 Iulie, Eroilor, Statie Tratate-Calea Basarabiei, Corni, Al. Giugaru, Schit, Cpt. Carp, N. Lupu, Sf. Gheorghe, Lt. Teodoru, Ana Ipatescu (T. Kisacoff-Gh. Frent), Ana Ipatescu (Calea Basarabiei - T. Kisacoff), A.I. Cuza (Calea Basarabiei – SC Petal SA), Zidari (Al.Ioan Cuza - Atanasiu), Lt. Radu (Al.Ioan Cuza – Ion Voda cel Viteaz), Cpt. Atanasiu (str. A. Ioan Cuza – str. Ion Voda cel Viteaz), 1 Decembrie, 1 Mai, Cuza, Calea Basarabiei, G-ral Teleman, județul Vaslui.

- număr cadastral/ număr topografic: -----

- număr carte funciara: -----

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 240/01.08.2018 eliberată de Consiliul Județean Vaslui, cu valabilitate până la data de 01.08.2019.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data 22.05.2020 până la data 22.05.2020, fiind formată din:

Președinte: ing. Iordache Iulian – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

ing. Năstăsache Ciprian Mihăiță – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

ing. Dudău Alexandru – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

ing. Popa Lucian Costică – Inspectoratul de Stat în Construcții - Vaslui;

4. Au mai fost prezenți:

- ing. Chiper Mihail, SC Chiper Construct SRL – proiectant;

- Lupu Ioan, SC Group Construct Bucovina SRL – executant.

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Maței Gicu - diriginte de șantier autorizat în domeniile: 6. – Lucrări tehnico-edilitare, Subdomeniul 6.1 - Lucrări tehnico-edilitare de alimentare cu apă și canalizare, categoria de importanță B și domeniul 2 - Construcții civile, industriale și agricole, Subdomeniul 2.3 - Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță B prin autorizația nr. 00021122/10.12.2010 și autorizația nr. 00016858/06.07.2010;

6. Constatarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: Au fost realizate conform proiectului și Autorizației, respectând cerințele autorizației de construire.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusive cele rezultate în urma expertizelor tehnice , ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3 Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinta viciile care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizare uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, in caz in care se impun expertize tehnice , reproiectari, refaceri de lucrari si altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de: **536.447,87 lei - fara TVA si 638.372,97 lei cu TVA.**

6.6. Perioada de garantie: **36 LUNI**

6.7. Alte constatari , inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei( nu s-au putut examinat nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire , reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desiintare , al Inspectoratului de Stat in Constructii- I.S.C., al directiilor judetene pt cultura /Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoarelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingera receptiei etc.) :

NU ESTE CAZUL

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

☒ admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

☐ respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Lucrari executate de buna calitate, respectand normativele tehnice in constructii.

9.Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Urmarirea comportarii in timp.

10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate, cu un nr. total de 2 file, a fost incheiat astazi 11.11.2019, in 6 (şase) exemplare.

11. Alte mentiuni – Nu este cazul.

Preşedinte: ing. Iordache Iulian

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile

ing. Năstăsache Ciprian Mihăiță

ing. Dudău Alexandru

ing. Popa Lucian Costică


Secretar: ing. Maftei Gicu

Alți participanți: Proiectant, ing. Chiper Mihail

Executant, Lupu Ioan









## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 1985 din 12.02.2020

Privind executia lucrarilor de construcții aferente investiției "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Județul Vaslui – ETAPA II – a, Municipiul Vaslui ", lucrari executate in cadrul Contractului nr. 3268/26.04.2011, incheiat intre UAT JUDETUL VASLUI si SC COMCONSTRUCT SRL, lider al asociației: SC COMCONSTRUCT SRL – SC EXPERT INSTAL SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifica dupa cum urmeaza :

- adresa administrativa: -----
- numar cadastral/ numar topografic: -----
- numar carte funciara: -----

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrărilor și prin procesul-verbal nr. 9839/23.08.2017, comisia de receptie la terminarea lucrărilor a propus : ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR.

3. Termenul de garanție al lucrărilor: 24 luni.

4. Comisia de receptie finală și-a desfășurat activitatea de la 12.02.2020 până la 12.02.2020, fiind formată din:

Președinte: ing. Iordache Iulian – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

ing. Năstăsache Ciprian Mihăiță – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean

Vaslui;

5. Au mai fost prezenti:

- ing. Cojanu Cristina, SC Luca Way SRL – proiectant;
- ing. Iamandi Iulian, SC Comconstruct SRL – executant.

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de receptie finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de 09.11.2017.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie finală, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice,

incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3 Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost / nu au fost completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt / nu sunt în posesia proprietarului.

6.5. Construcția s-a comportat / nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 09.11.2017 până în prezent, respectiv pe o perioadă de 27 luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

☒ admiterea receptiei finale

☐ respingerea receptiei finale

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Lucrari executate de buna calitate, respectand normativele tehnice in constructii, o bună comportare în timp a construcției de la data recepției la terminarea lucrărilor .

9.Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Urmarirea comportarii in timp.

10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate, cu un nr. total de 2 file, a fost incheiat astazi 12.02.2020, in 5 (cinci) exemplare.

11. Alte mentiuni – Nu este cazul.

Președinte: ing. Iordache Iulian

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile

ing. Năstăsache Ciprian Mihăiță

Alți participanți: Proiectant, ing. Cojanu Cristina

Executant, ing. Iamandi Iulian



Președinte  
DUMITRU Buzatu



## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

la terminarea lucrarilor  
Nr. 1677 din 11.11.2019

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei <<**Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II”, privind securitatea la Incendiu, Lot 2 UAT Bârlad**>>, lucrari executate in cadrul Contractului nr. 15920/31.10.2018, incheiat intre UAT JUDETUL VASLUI si SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL .

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza :

- adresa administrativa: municipiul Bârlad, str. M. Eminescu, M. Cel Batran, Armand Calinescu, Maresal Averescu, Aleea 1, Aleea 2, Aleea castanilor, Cireșilor, Castanilor, Aleea Cireșilor, Lt. Major Martac, Aleea 4, I. Ghe. Duca, B. St. Delavrancea, Aleea 3, Serg. Major Ivascu, Aleea 2, Aleea 1, I.C. Parhon, Victor Babeș, Henri Coanda, Capat Sud, Capat Nord, Emil Racoviță, Anghel Saligny, Arhimede, Ciprian Porumbescu, Dosoftei, judetul Vaslui.

- numar cadastral/ numar topografic: -----

- numar carte funciara: -----

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 107/13.05.2019 eliberată de Primăria municipiului Bârlad, cu valabilitate pana la data de 13.05.2021.

3. Comisia de receptie și-a desfașurat activitatea de la data 11.11.2019 pana la data 11.11.2019, fiind formata din:

Președinte: ing. Iordache Iulian – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

ing. Dudău Alexandru – Consilier Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui;

ing. Borș Vasile – Primăria Municipiului Bârlad;

ing. Popa Lucian Costică – Inspectoratul de Stat în Construcții - Vaslui;

4. Au mai fost prezenti:

- ing. Chiper Mihail, SC Chiper Construct SRL – proiectant;

- ing. Cocieru Dragoș Corneliu, SC Group Construct Bucovina SRL – executant.

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Maftei Gicu-diriginte de santier autorizat in domeniile: 6. – Lucrări tehnico-edilitare, Subdomeniul 6.1 - Lucrări tehnico-edilitare de alimentare cu apă și canalizare, categoria de importanță B și domeniul 2 - Construcții civile, industriale și agricole, Subdomeniul 2.3 - Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță B prin autorizatia nr. 00021122/10.12.2010 și autorizatia nr. 00016858/06.07.2010;

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacitati fizice realizate: Au fost realizate conform proiectului si Autorizatiei, respectand cerintele autorizatiei de construire.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusive cele rezultate in urma expertizelor tehnice , ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3 Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinta viciile care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizare uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, in caz in care se impun expertize tehnice , reproiectari, refaceri de lucrari si altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de: **489.379,19 lei - fara TVA si 582.361,24 lei cu TVA.**

6.6. Perioada de garantie: **36 LUNI**

6.7. Alte constatari , inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei( nu s-au putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire , reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare , al Inspectoratului de Stat in Constructii- I.S.C., al directiilor judetene pt cultura /Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.) :

NU ESTE CAZUL

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

☒ admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

☐ respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Lucrari executate de buna calitate, respectand normativele tehnice in constructii.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Urmarirea comportarii in timp.

10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate, cu un nr. total de 2 file, a fost incheiat astazi

11.11.2019, in 6 (şase) exemplare.

11. Alte mentiuni – Nu este cazul.

Preşedinte: ing. Iordache Iulian

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile

ing. Dudău Alexandru

ing. Borş Vasile

ing. Popa Lucian Costică

Secretar: ing. Maftei Gicu

Alți participanți: Proiectant, ing. Chiper Mihail

Executant, ing. Cocieru Dragoş Corneliiu





PROCES-VERBAL DE RECEPTIE  
la terminarea lucrarilor  
Nr.15257 din 30.09.2019

Privind executia lucrarilor de construcţii aferente investiţiei <<**Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II", privind securitatea la Incendiu, Lot 1 UAT Vaslui şi UAT Negreşti**>>, pentru lucrările executate pe teritoriul UAT Vaslui, lucrari executate in cadrul Contractului nr. 15919/31.10.2018, incheiat intre UAT JUDETUL VASLUI si SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL .

1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifica dupa cum urmeaza :

- adresa administrativa: municipiul Vaslui, str. Peneş Curcanul, 8 Martie, Ioanesei Adrian, Vasile Alecsandri, Grigore Moisil, Ştefan cel Mare, Decebal, Metalurgiei, Badea Romeo, Parc Tineretului-Teatrul de Vară, Valentin Silvestru, Ştefan Procopiu, Dimitrie Cantemir, Delea, Bujorilor, Matei Basarab, Gh. Doja, Banu, Liliacului, Pacurari, Combinelor, DN 24-Ieşire Negreşti, Toma Caragiu, Petru Rareş, Dobrogeanu Gherea, Dimitrie Cantemir, Stejar, Pacurari, judetul Vaslui.

- numar cadastral/ numar topografic: -----

- numar carte funciara: -----

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 370/08.08.2018 eliberată de Primăria municipiului Vaslui, cu valabilitate pana la data de 08.08.2020.

3. Comisia de receptie şi-a desfaşurat activitatea de la data 30.09.2019 pana la data 30.09.2019, fiind formata din:

Preşedinte: ing. Iordache Iulian – Consilier Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Vaslui;

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile – Consilier Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Vaslui;

ing. Năstăsache Ciprian Mihăiţă – Consilier Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Vaslui;

ing. Dumitriu Giorgian – Primăria Municipiului Vaslui;

ing. Popa Lucian Costică – Inspectoratul de Stat în Construcţii - Vaslui;

4. Au mai fost prezenti:

- ing. Chiper Mihail, SC Chiper Construct SRL – proiectant;

- ing. Cocieru Dragoş Corneliiu, SC Group Construct Bucovina SRL – executant.

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Maftei Gicu-diriginte de santier autorizat in domeniile: 6. – Lucrări tehnico-edilitare, Subdomeniul 6.1 - Lucrări tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi canalizare, categoria de importanţă B şi domeniul 2 - Construcţii civile, industriale şi agricole, Subdomeniul 2.3 - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă B prin autorizatia nr. 00021122/10.12.2010 şi autorizatia nr. 00016858/06.07.2010;

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacitati fizice realizate: Au fost realizate conform proiectului si Autorizatiei, respectand cerintele autorizatiei de construire.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusive cele rezultate in urma expertizelor tehnice , ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3 Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinta viciile care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizare uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, in caz in care se impun expertize tehnice , reproectari, refaceri de lucrari si altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de: **918.275,11 lei - fara TVA si 1.092.747,38 lei cu TVA.**

6.6. Perioada de garantie: **36 LUNI**

6.7. Alte constatari , inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei( nu s-au putut examinat nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire , reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare , al Inspectoratului de Stat in Constructii- I.S.C., al directiilor judetene pt cultura /Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al insectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.) :

NU ESTE CAZUL

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

☒ admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

☐ respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Lucrari executate de buna calitate, respectand normativele tehnice in constructii.

9.Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Urmarirea comportarii in timp.

10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate, cu un nr. total de 2 file, a fost incheiat astazi 30.09.2019, in 6 (șase) exemplare.

11. Alte mentiuni – Nu este cazul.

Președinte: ing. Iordache Iulian

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile

ing. Năstăsache Ciprian Mihăiță

ing. Dumitriu Giorgian

ing. Popa Lucian Costică

Secretar: ing. Maftei Gicu

Alți participanți: Proiectant, ing. Chiper Mihail

Executant, ing. Cocieru Dragoș Corneliu





PROCES-VERBAL DE RECEPTIE  
la terminarea lucrarilor  
Nr.15263 din 30.09.2019

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei <<**Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negreşti, judetul Vaslui, etapa I si II”, privind securitatea la incendiu, Lot 1 UAT Vaslui şi UAT Negreşti**>>, pentru lucrările executate pe teritoriul UAT Negreşti, lucrari executate in cadrul Contractului nr. 15919/31.10.2018, incheiat intre UAT JUDETUL VASLUI si SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL .

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza :

- adresa administrativa: oraşul Negreşti, str. Gării, N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, 1 Decembrie, Unirii, 8 Martie, M. Eminescu, M. Sadoveanu, 1 Mai, judetul Vaslui.

- numar cadastral/ numar topografic: -----

- numar carte funciara: -----

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 241/01.08.2018 eliberată de Consiliul Judeţean Vaslui, cu valabilitate pana la data de 04.03.2020.

3. Comisia de receptie şi-a desfaşurat activitatea de la data 30.09.2019 pana la data 30.09.2017, fiind formata din:

Preşedinte: ing. Iordache Iulian – Consilier Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Vaslui;

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile – Consilier Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Vaslui;

ing. Năstăsache Ciprian Mihăiţă – Consilier Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Vaslui;

ing. Dudău Alexandru – Consilier Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Vaslui;

ing. Popa Lucian Costică – Inspectoratul de Stat în Construcţii - Vaslui;

4. Au mai fost prezenti:

- ing. Chiper Mihail, SC Chiper Construct SRL – proiectant;

- ing. Cocieru Dragoş Corneliiu, SC Group Construct Bucovina SRL – executant.

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Mafei Gicu-diriginte de santier autorizat in domeniile: 6. – Lucrări tehnico-edilitare, Subdomeniul 6.1 - Lucrări tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi canalizare, categoria de importanţă B şi domeniul 2 - Construcţii civile, industriale şi agricole, Subdomeniul 2.3 - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă B prin autorizatia nr. 00021122/10.12.2010 şi autorizatia nr. 00016858/06.07.2010;

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacitati fizice realizate: Au fost realizate conform proiectului si Autorizatiei, respectand cerintele autorizatiei de construire.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusive cele rezultate in urma expertizelor tehnice , ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3 Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinta viciile care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizare uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, in caz in care se impun expertize tehnice , reproectari, refaceri de lucrari si altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de: **141.820,28 lei - fara TVA si 168.766,13 lei cu TVA.**

6.6. Perioada de garantie: **36 LUNI**

6.7. Alte constatarari , inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei( nu s-au putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire , reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare , al Inspectoratului de Stat in Constructii- I.S.C., al directiilor judetene pt cultura /Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al insepctoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.) :

NU ESTE CAZUL

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

☒ admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

☐ respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Lucrari executate de buna calitate, respectand normativele tehnice in constructii.

9.Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Urmarirea comportarii in timp.

10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate, cu un nr. total de 2 file, a fost incheiat astazi 30.09.2019, in 6 (șase) exemplare.

11. Alte mentiuni – Nu este cazul.

Președinte: ing. Iordache Iulian

Membri: ing. Dohotaru Cristian Vasile

ing. Năstăsache Ciprian Mihăiță

ing. Dudău Alexandru

ing. Popa Lucian Costică

Secretar: ing. Maftei Gicu

Alți participanți: Proiectant, ing. Chiper Mihail

Executant, ing. Cocieru Dragoș Corneliu





**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. **6804** din **23.06.2015**

Privind lucrarea :

**„LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE RELETE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI A STATIILOR DE EPURARE IN MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI”**

executata in cadrul contractului de lucrari nr. **8678** din **02.12.2010** , incheiat intre

**CONSILIUL JUDETEAN VASLUI** , in calitate de achizitor si **SC URBAN PROIECT S.A.**

lider al asociatiei : **SC URBAN PROIECT S.A- SC TMUCB SA –S.C. CONSTRUCTII**

**CONSULT SRL** Barlad, in calitate de executant, pentru lucrarile de executie a obiectivului. :

**„ REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA; A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI ORASUL NEGRESTI, JUDETUL VASLUI**

**ETAPA a –II a -MUNICIPIUL BARLAD**

**Obiect:„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II ,REZERVOARE UZINA DE APA, STATII DE POMPARE APA BRUTA SI APE UZATE -MUNICIPIUL BARLAD LOT NR.2.-„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II,„MUNICIPIUL BARLAD”**

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 161 , eliberata de **PRIMARIA MUNICIPIULUI BARLAD** , la data de **16.07.2010**.

2. Comisia de receptie numita in baza Dispozitiei nr. 11/09.01.2015 si-a desfasurat activitatea in data de **23.06.2015**, fiind formata din:

2.1 Presedinte : **Ghiban Dumitru- Ing.Consilier Directia Tehnica a C.J. Vaslui**

2.2 Membru : **Chiper Cezar –Ing. Specialist Primaria Orasului Barlad**

2.3 Membru : **Anton Costel –Ing. Specialist la Inspectoratul de Stat in Constructii**

2.4 Membru : **Cucos Iulian –Ing. S.C Aquavas S.A Barlad**

2.5 Membru : **Florea Nicolae –Ing. S.C Aquavas S.A Barlad**

2.6 Membru : **Dohotaru Cristian-Ing. la Consilier Directia Tehnica la Consiliul Judetean Vaslui**

2.7 Membru : **Soponariu Costel – Ing. la Consilier Directia Tehnica la Consiliul Judetean Vaslui**

Secretar comisie : **Ing. Croitaru Tanasa – Diriginte de santier**

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati ( specialisti ) :

3.1 Proiectant : **SC Consilier Construct SRL Bucuresti S.C.Luca Way S.R.L. Bucuresti**

3.2 Constructor : **SC URBAN PROIECT S.A. Barlad- Ing. Dumitrasc Viorel**

3.3 Constructor: **SC CONSTRUCTII CONSULT SRL BARLAD- Ec.Andrei Cristina**

4. Constatările comisiei de receptie :

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.1: **NU ESTE CAZUL ;**

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr.2 nu au fost executate: **NU ESTE CAZUL**  
4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr.3 nu respecta prevederile proiectului: **NU ESTE CAZUL**  
4.4. Valoarea declarata a investitiei este de **3.603.726,59** lei fara TVA, conform contract nr. 8678 din 02.12.2010 si a actelor aditionale , incheiate intre **CONSILIUL JUDETEAN VASLUI** in calitate de achizitor si **SC URBAN PROIECT S.A.**, lider al asociatiei **SC URBAN PROIECT S.A.- SC TMUCB SA- S.C. CONSTRUCTII CONSULT SRL** Barlad, in calitate de executant

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune : **ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR .**

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :

**LUCRARILE AU FOST EXECUTATE CONFORM PROIECTULUI TEHNIC ;**

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele : **URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE PRIN PERSONAL AUTORIZAT;**

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 4 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost incheiat astazi **23, 06** 2015 la sediul **S.C. URBAN PROIECT S.A. BARLAD** in 6(sase) exemplare.

#### **COMISIA DE RECEPTIE:**

2.1 Presedinte : Ghiban Dumitru- Ing.Consilier Directia Tehnica a C.J. Vaslui

2.2 Membru : Chiper Cezar -Ing. Specialist Primaria Orasului Barlad

2.3 Membru : Anton Costel -Ing. Specialist la Inspectoratul de Stat in Constructii

2.4 Membru : Cucos Iulian -Ing. S.C Aquavas S.A Barlad

2.5 Membru : Florea Nicolae -Ing. S.C Aquavas S.A Barlad

2.6 Membru : Dohotaru Cristian-Ing. la Consilier Directia Tehnica la Consiliul Judetean Vaslui

2.7 Membru : Sopenariu Costel Ing. la Consilier Directia Tehnica la Consiliul Judetean Vaslui

Secretar comisie :Ing. Croitaru Tanasa - Diriginte de santier

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati ( specialisti ) :

3.1 Proiectant : SC Consilier Construct SRL Bucuresti S.C.Luca Way S.R.L. Bucuresti

3.2 Constructor : SC URBAN PROIECT S.A. Barlad- Ing. Dumitrasc Viorel

3.3 Constructor: SC CONSTRUCTII CONSULT SRL BARLAD- Ec.Andrei Cristina

INSPECTORATUL DE STAT ÎN  
CONSTRUCȚII  
SERIA ISC NR. 080

ROMANIA - 09.01.2015  
**CROITORU TANASA**  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 00016846  
DOMENII/SUBDOMENII:  
1; 2.3; 3.2; 6

Investitor: CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ANEXA Nr. 1

La Procesul-Verbal de receptie nr. 6804 / 23.06.2015

Privind lucrarea : „ LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI A STATIILOR DE EPURARE IN MUNICIPIUL BARLAD” executata in cadrul contractului de lucrari nr.8678 din 02.12.2010 , incheiat intre

**CONSILIUL JUDETEAN VASLUI** , in calitate de achizitor si **SC URBAN PROIECT**

S.A.lider al asociatiei **SC URBAN PROIECT S.A- SC TMUCB SA –S.C. CONSTRUCTII**

**CONSULT SRL** Barlad, in calitate de executant. : , pentru lucrarile de executie a obiectivului :

„ REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI ORASUL NEGRESTI, JUDETUL VASLUI  
ETAPA a -II a -MUNICIPIUL BARLAD

Obiect:„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II ,REZERVOARE UZINA DE APA, STATII DE POMPARE APA BRUTA SI APE UZATE -MUNICIPIUL BARLAD LOT NR.2.-„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II, MUNICIPIUL BARLAD”

1. Piese scrise sau desenate neprezentate sau incomplete : Nu este cazul

#### COMISIA DE RECEPTIE

2.1 Presedinte : Ghiban Dumitru- Ing.Consilier Directia Tehnica a C.J. Vaslui

2.2 Membru : Chiper Cezar –Ing. Specialist Primaria Orasului Barlad

2.3 Membru : Anton Costel –Ing. Specialist la Inspectoratul de Stat in Constructii

2.4 Membru : Cucos Iulian –Ing. S.C Aquavas S.A Barlad

2.5 Membru : Florea Nicolae –Ing. S.C Aquavas S.A Barlad

2.6 Membru : Dohotaru Cristian-Ing. la Consilier Directia Tehnica la Consiliul Judetean Vaslui

2.7 Membru :Soponariu Costel – Ing. la Consilier Directia Tehnica la Consiliul Judetean Vaslui


Secretar comisie :Ing. Croitaru Tanasa – Diriginte de santier

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati ( specialisti ) :

3.1 Proiectant : SC Consilier Construct SRL Bucuresti S.C.Luca Way S.R.L. Bucuresti

3.2 Constructor : SC URBAN PROIECT S.A. Barlad- Ing. Dumitrasc Viorel

3.3 Constructor: SC CONSTRUCTII CONSULT SRL BARLAD- Ec.Andrei Cristina



ANEXA Nr. 2

La Procesul-Verbal de receptie nr. 6804 / 23.06.2015

Privind lucrarea : „ LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE RELETE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI A STATIILOR DE EPURARE IN MUNICIPIUL BARLAD, „ JUDETUL VASLUI” executata in cadrul contractului de lucrari nr. 8678 din 02.12.2010 , incheiat intre

**CONSILIUL JUDETEAN VASLUI** , in calitate de achizitor si **SC URBAN PROIECT S.A.** lider al asociatiei : **SC URBAN PROIECT S.A- SC TMUCB SA -S.C. CONSTRUCTII CONSULT SRL** Barlad, in calitate de executant, pentru lucrarile de executie a obiectivului

„ REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI ORASUL NEGRESTI, JUDETUL VASLUI  
ETAPA a -II a -MUNICIPIUL BARLAD

Obiect: „RETELE DE APA SI CANALIZARE-II, REZERVOARE UZINA DE APA, STATII DE POMPARE APA BRUTA SI APE UZATE -MUNICIPIUL BARLAD LOT NR.2.-„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II, MUNICIPIUL BARLAD”

1. Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate: Nu este cazul

2. **COMISIA DE RECEPTIE:**

2.1 Presedinte : Ghiban Dumitru- Ing.Consilier Directia Tehnica a C.J. Vaslui

2.2 Membru : Chiper Cezar – Ing.Specialist Primaria Orasului Barlad

2.3 Membru : Anton Costel – Ing. Specialist la Inspectoratul de Stat in Constructii

2.4 Membru : Cucos Iulian – Ing. S.C Aquavas S.A Barlad

2.5 Membru : Florea Nicolae –Ing. S.C Aquavas S.A Barlad

2.6 Membru : Dohotaru Cristiana – Ing. la Consilier Directia Tehnica a Consiliului Județean Vaslui

2.7 Membru : Soponariu Costel – Ing. la Consilier Directia Tehnica a Consiliului Județean Vaslui

Secretar comisie : Croitoru Tanasa –Ing. Diriginte de santier

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati ( specialisti)

3.1 Proiectant : SC Consilier Construct SRL Bucuresti- S.C.Luca Way S.R.L. Bucuresti

3.2 Constructor : SC URBAN PROIECT S.A. Barlad- Ing. Dumitrasc Viorel

3.3 Constructor: SC CONSTRUCTII CONSULT SRL BARLAD- Ec.Andrei Cristina



Investitor: CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ANEXA Nr. 3

La Procesul-Verbal de receptie nr. 6804 / 23.06 2015

Privind lucrarea : „ LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE REELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI A STATIILOR DE EPURARE IN MUNICIPIUL BARLAD,, JUDETUL VASLUI” executata in cadrul contractului de lucrari nr.8678 din 02.12.2010 , incheiat intre

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI , in calitate de achizitor si SC URBAN PROIECT S.A lider al asociatiei SC URBAN PROIECT S.A- SC TMUCB SA –S.C. CONSTRUCTII CONSULT SRL Barlad, in calitate de executant pentru lucrarile de executie a obiectivului. „ REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI ORASUL NEGRESTI, JUDETUL VASLUI ETAPA a –II a -MUNICIPIUL BARLAD

Obiect:„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II ,REZERVOARE UZINA DE APA, STATII DE POMPARE APA BRUTA SI APE UZATE -MUNICIPIUL BARLAD LOT NR.2.-„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II, MUNICIPIUL BARLAD”

1. Lucrarile cuprinse in lista nu respecta prevederile proiectului: Nu este cazul

### 3. COMISIA DE RECEPTIE:

2.1 Presedinte : Ghiban Dumitru- Ing.Consilier Directia Tehnica a C.J. Vaslui

2.2 Membru : Chiper Cezar –Ing. Specialist Primaria Orasului Barlad

2.3 Membru : Anton Costel –Ing. Specialist la Inspectoratul de Stat in Constructii

2.4 Membru : Cucos Iulian –Ing. S.C Aquavas S.A Barlad

2.5 Membru : Florea Nicolae –Ing. S.C Aquavas S.A Barlad

2.6 Membru : Dohotaru Cristian-Ing. la Consilier Directia Tehnica la Consiliul Judetean Vaslui

2.7 Membru :Soponariu Costel – Ing. la Consilier Directia Tehnica la Consiliul Judetean Vaslui


Secretar comisie :Ing. Croitaru Tanasa – Diriginte de santier

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati ( specialisti )

3.1 Proiectant : SC Consilier Construct SRL Bucuresti S.C.Luca Way S.R.L. Bucuresti

3.2 Constructor : SC URBAN PROIECT S.A. Barlad- Ing. Dumitrasc Viorel

3.3 Constructor: SC CONSTRUCTII CONSULT SRL BARLAD- Ec.Andrei Cristina



Investitor : CONSILIUL JUDETEAN VASLUI  
ANEXA Nr. 4

La Procesul-Verbal de receptie nr. 6804/23.06.2015

Privind lucrarea Privind lucrarea : „ LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI A STATIILOR DE EPURARE IN MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI”

executata in cadrul contractului de lucrari nr.8678 din 02.12.2010 , incheiat intre

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI , in calitate de achizitor si SC URBAN PROIECT S.A. lider al asociatiei SC URBAN PROIECT S.A- SC TMUCB SA –S.C. CONSTRUCTII CONSULT SRL Barlad, in calitate de executant, pentru lucrarile de executie a obiectivului. : „ REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI ORASUL NEGRESTI, JUDETUL VASLUI ETAPA a –II a -MUNICIPIUL BARLAD

Obiect:„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II, REZERVOARE UZINA DE APA, STATII DE POMPARE APA BRUTA SI APE UZATE -MUNICIPIUL BARLAD LOT NR.2.-„RETELE DE APA SI CANALIZARE-II, MUNICIPIUL BARLAD”


| Nr. Crt. | DENUMIRE STADIU FIZIC | Realizat Lei, |
|----------|-----------------------|---------------|
| 1        | Valoare fara TVA      | 3.603.726,59  |
| 2        | Valoare TVA           | 864.894,38    |
| 3        | Valoare totala cu TVA | 4.468.620,97  |

2. COMISIA DE RECEPTIE:

- 2.1 Presedinte : Ghiban Dumitru- Ing.Consilier Directia Tehnica a C.J. Vaslui  
2.2 Membru : Chiper Cezar –Ing. Specialist Primaria Orasului Barlad  
2.3 Membru : Anton Costel –Ing. Specialist la Inspectoratul de Stat in Constructii  
2.4 Membru : Cucos Iulian – Ing.S.C Aquavas S.A Barlad  
2.5 Membru : Florea Nicolae – Ing. S.C Aquavas S.A Barlad  
2.6 Membru : Dohotaru Cristian-Ing. la Consilier Directia Tehnica la C.J. Vaslui  
2.7 Membru :Soponariu Costel – Ing.la Consilier Directia Tehnica la C.J. Vaslui  
Secretar comisie : Ing. Croitaru Tanasa – Diriginte de santier

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati ( specialisti ) :

- 3.1 Proiectant : SC Consilier Construct SRL Bucuresti-S.C.Luca Way S.R.L., Bucuresti  
3.2 Constructor : SC URBAN PROIECT S.A. Barlad- Ing. Dumitrasc Viorel  
3.3 Constructor: SC CONSTRUCTII CONSULT SRL BARLAD- Ec.Andrei Cristina



**AUTORITATEA CONTRACTANTA**

**CONSILIUL JUDETEAN VASLUI**

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA**  
**NR. 2242 ..... DIN 21-03-2011**

Privind lucrarea "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- ETAPA I-a- Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad si orasul Negresti- LOT NR.2- BARLAD" executata in cadrul contractului nr.5967 din 04.07.2008, incheiat intre CONSILIUL JUDETEAN VASLUI si LIDERII ASOCIATI: S.C. CONSTRUCTII CONSULT SRL BARLAD, S.C URBAN PROIECT SA BARLAD si SC. CONINVEST SRL BARLAD.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.169/28.05.2008 eliberata de Primaria municipiul Barlad.

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este intocmit la data de 23.02.2009 inregistrat sub nr.988 la sediul Consiliului Judetean Vaslui.

I.Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in ziua de 11.03.2011 fiind formata din:

Presedinte : **Ing. TIBULCA IOAN** – Director Directia Tehnica CJ VASLUI  
Membru : **Ing. VIERIU VASILE** – Director adjunct Directia Tehnica CJ VASLUI  
Membru: **Ing.AFTIMESCU CEZAR**- Consilier CJ VASLUI  
Membru: **Ing.COZMA IOAN** – Consilier CJ VASLUI  
Membru: **Ing. VICOL MIHAI** – Sef serviciu Primaria Barlad

II. Au mai participat la receptie:

**Ing CHIPER MIHAIL – S.C. CONSTRUCTII CONSULT SRL BARLAD-  
AG-LIDER ASOCIATIE**

**Ing. ALEXA CORNEL – ISC VASLUI**

**Ing. IONITA TEODOR-Proiectant SC CONSILIER CONSTRUCT SRL**

III. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

3.1 Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr.1.

3.2.Lucrarile au fost terminate la data de 23.09.2009.

3.3.Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr.2  
**NU ESTE CAZUL.**

3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisele sintetice a obiectivului au fost completate si predate la data intocmirii Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.988 din 23.02.2009.

3.5.Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectivului sunt in posesia utilizatorului.

3.6. Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei de la data de 23.02.2009 pana in prezent, respectiv pe o durata de 24 luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.3.(NU ESTE CAZUL)

3.7. Valoarea declarata a investitiei este de 2.503.228,13 lei fara TVA, la care se adauga TVA 19%- in suma de 475.613,34 lei, adica 2.978.841,47 lei inclusiv TVA.

IV. In baza constatarilor facute , comisia de receptie finala propune:

Receptia finala a obiectivului: **“Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- ETAPA I-a- Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad si orasul Negresti- LOT NR.2- BARLAD.**

V. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: **LUCRARILE SUNT EXECUTATE CONFORM PREVEDERILOR PROIECTULUI, REFERATULUI DE CONFORMITATE A LUCRARI INTOCMIT DE PROIECTANT, CERCETAREA VIZUALA A LUCRARI DE CATRE COMISIE SI VERIFICAREA CARTII TEHNICE.**

**Pe parcursul perioadei de garantie nu au aparut vicii ascunse si nici defectiuni.**

VI. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Urmărirea in timp a obiectivului conform Legii nr.10/1995 – Legea Calitatii in Constructii.

VII. Prezentul proces verbal continand 2 pagini a fost incheiat astazi, 11.03.2011 in 6(sase) exemplare.

#### COMISIA DE RECEPTIE

Presedinte: Tibulca Ioan

Membri: Ing. Vieriu Vasile

Ing. Aftimescu Cezar

Ing. Cozma Ioan


Ing. Vicol Mihai

#### SPECIALISTI INVITATI

Ing. Chiper Mihail

Ing. Alexa Cornel

Ing. Ionita teodor





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL VASLUI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,  
tel: 40-0235-361089, fax: 40-0235-361091, web: [www.cjvs.ro](http://www.cjvs.ro),  
e-mail: [cjvaslui@consiliu.vaslui.ro](mailto:cjvaslui@consiliu.vaslui.ro), [consiliu@consiliu.vaslui.ro](mailto:consiliu@consiliu.vaslui.ro)



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. *9409* din *15.10.2014*

privind lucrarea " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a sistemului de canalizare, a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiul Huși", executată în cadrul contractului nr. 6566/10.09.2009, încheiat între Consiliul Județean Vaslui, în calitate de beneficiar și S.C. Gironap Prod S.A. Onești, în calitate de exeutant pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 114, eliberată de Primăria municipiului Huși la data de 02.07.2009, cu valabilitate 60 de luni.

2. Comisia de recepție, numita prin Dispoziția C.J. Vaslui nr. 147/2014 și-a desfășurat activitatea în intervalul *15.10.2014*, fiind formată din:

Președinte – Ghiban Dumitru - Consilier Direcția Tehnică C.J.Vaslui ;

- Membri : - Nechifor Florin – inginer Primăria municipiului Huși;  
- Pascal Ovidiu – Inspecția Județeană de Stat în Construcții;  
- Zelincu Viorel – SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Huși;  
- Dohotaru Cristian – consilier Direcția Tehnică a CJ Vaslui;

3. Au mai participat la recepție:

Bugeag Neculai – Director SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Huși

Pătru Alice – proiectant SC LUCA WAY

Mîrț Ioan – SC Gironap Prod SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1. *Nu e cazul*

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate. *Nu e cazul*

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului. *Nu e cazul*

4.4. Valoarea declarată a investiției este de *4949385,75* lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*Admiterea raportului la*  
*terminarea lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
*Consultarea și tipărirea cartei tehnice*  
*și a documentelor din teren*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând ....2..... file și ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi ..... la ..... în ..... exemplare.

Comisia de recepție\*)

Președinte – Ghiban Dumitru - Consilier Direcția Tehnică C.J.Vaslui ; .....  
Membri : - Nechifor Florin – inginer Primăria municipiului Huși; .....  
- Pascal Ovidiu – Inspekția Județeană de Stat în Construcții; .....  
- Zelincu Viorel – SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Huși; .....  
- Dohotaru Cristian – consilier Direcția Tehnică a CJ Vaslui; .....

Invitati:

Bugeag Neculai – .....

Pătru Alice – .....

Mîrț Ioan .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 172 din 25/04/2013

privind lucrarea la „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă ,a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși ,și orașul Negrești – Etapa a II-a, municipiul Vaslui, Obiect: Rezervoare de apă, stații de pompare apă brută și ape uzate, rețele de apă și canalizare, subtraversări, municipiul Vaslui, Lot nr. 1” executata in cadrul contractului Nr. 2455/28.03.2011, incheiat intre. Consiliul Judetean Vaslui și SC Coral SRL Tulcea -pentru lucrarile de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă ,a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși ,și orașul Negrești – Etapa a II-a, municipiul Vaslui, Obiect: Rezervoare de apă, stații de pompare apă brută și ape uzate, rețele de apă și canalizare, subtraversări, municipiul Vaslui, Lot nr. 1

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr 67 din 03/03/2008 eliberata de primăria Vaslui ,

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 24-25/04/2013 fiind formata din :

Președinte: Vieriu Vasile                      director - Direcția tehnică, C.J.Vaslui

- Membri:

-Dohotaru Cristian              consilier , Direcția tehnică, C.J.Vaslui  
-Aftimescu Cezar              consilier, Dir. tehnică, C.J.Vaslui

3. Au mai participat la receptie

(nume si prenume)

(calitatea)

ing. Georgescu Cornel

director general - SC Coral SRL Tulcea constructor

ing. Stoica Daniel

proiectant SC Luca Way SRL Bucuresti

4. Constatările comisiei de receptie :

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1. nu este cazul

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate. nu este cazul

4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. nu este cazul

4.4. Valoarea declarata a investitiei este de 152.237,96 lei cu TVA

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune : **ADMITERA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin : Comisia a efectuat examinarea constructiei prin cercetare vizuală și a analizat documentele conținute în cartea tehnică a construcției .

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele, nu este cazul

8. Prezentul proces-verbal, continind 2(doua )file si - anexe numerotate, cu un total de 2(doua) file, a fost incheiat astazi ..... la ..... in 4 exemplare.

Președinte: Vieriu Vasile

Membri:

-Dohotaru Cristian

-Aftimescu Cezar

-ing.Georgescu Cornel

ing.Stoica Daniel

